

ชื่อลูกค้า : Accurate Technologies Co., Ltd.
 ธุรกิจ : Manufacturing Laundry Equipment
 ที่อยู่ : 52/10 Moo 6, Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540
 ข้อมูลเบื้องต้น : ห้อง SERVER

ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 12000 x 2 sets BTUh ชนิด: Wall Type อุณหภูมิ: 25 °C

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	7+8	วัน
ก่อนติดตั้ง	524.00	W-hr/hr
หลังติดตั้ง	428.00	W-hr/hr
ลดลง	96.00	W-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย

18.32%

ลดการใช้พลังงาน 838.66 kWh/ปี

หรือ 3,354.62 บาท/ปี



- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____
- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____
- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
 (ผลกระทบ = 0)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____