

ชื่อลูกค้า : บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด

ธุรกิจ : ผลิตอลูมิเนียม อัลลอย

ที่อยู่ : 1/2 หมู่ 7 คลอง 6 คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 12120 ประเทศไทย

ข้อมูลเบื้องต้น : สำนักงานฝ่ายจัดซื้อ

ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 40,920 BTUh ชนิด: Ceiling Type อุณหภูมิ: 24-25 °C

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	7+7	วัน
ก่อนติดตั้ง	2,165.00	W-hr/hr
หลังติดตั้ง	1,763.00	W-hr/hr
ลดลง	402.00	W-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย

18.57%

ลดการใช้พลังงาน 1,244.59 kWh/ปี

หรือ 4,978.37 บาท/ปี



Tronics Serve Power Meter: DataLogger

การวัดไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้า (KW)

0000.0000

ชื่อ	กลุ่ม	KWatt	KWH	Peak	ตั้งเครื่อง	ตั้งเวลา (ชม)
1	1	0.000	57.591	0.856	2017-6-26 12:01:43	480

สถานะ: ใช้งานได้ 1 ตัว / ใช้งานไม่ได้ 0 ตัว **Buttons On Peak**

- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ผลกระทบ = 0)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ