

ชื่อลูกค้า : บริษัท นครหลวงอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
 ธุรกิจ : ผลิตเส้นน้ำมันและผ้าพลาสติก
 ที่อยู่ : 103 ม.3 ถนนเศรษฐกิจ1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ประเทศไทย 74130
 ข้อมูลเบื้องต้น : สำนักงานโรงงาน

ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 60,000 BTUh ชนิด: Ceiling Type อุณหภูมิ: 24-25 °C

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	7+7	วัน
ก่อนติดตั้ง	4,146.00	W-hr/hr
หลังติดตั้ง	2,779.00	W-hr/hr
ลดลง	1,367.00	W-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย

32.97%

ลดการใช้พลังงาน 4,101.00 kWh/ปี
 หรือ 16,404.00 บาท/ปี



- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____
- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน
☐ ผ่าน ☒ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ รู้สึกร้อนเวลาแอร์ตัดการทำงาน
- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ผลกระทบ = 0)
☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน
 หมายเหตุ _____