

ชื่อลูกค้า : Murakami Ampas (Thailand) Co., Ltd.
 ธุรกิจ : ผู้ผลิตกระจกสองหลังรถยนต์
 ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 ข้อมูลเบื้องต้น : ห้อง Sever


ขนาดเครื่องปรับอากาศ : 48,000 BTUh ชนิด: Ceiling Type อุณหภูมิ: 24 °C

ผลการทดสอบ

ระยะเวลาทดสอบ	14+14	วัน
ก่อนติดตั้ง	3,880.00	W-hr/hr
หลังติดตั้ง	3,185.00	W-hr/hr
ลดลง	695.00	W-hr/hr

ผลประหยัดเฉลี่ย 17.91%

ลดการใช้พลังงาน	6,088.20	kwh/ปี
หรือ	22,891.63	บาท/ปี



- ผลทดสอบความประหยัด (Minimum 15%)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____

- ผลทดสอบความสบายผู้ใช้งาน

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____

- ผลการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ (ผลกระทบ = 0)

☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____